



Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ**

Регистрационный № **8769** от **«10» ноября 2021г.**

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электроизмерительная лаборатория с переносным комплектом приборов **Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗТЕХНИКА»**

Северная ул., д.1, Марьянская станция, Красноармейский р-он, Краснодарский край, 353823 зарегистрирована в Межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения приемо-сдаточных испытаний, профилактических испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000 В.

Перечень разрешённых видов испытаний и измерений:

1. Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативно-технической документации (визуальный осмотр)
2. Измерения сопротивления заземляющих устройств.
3. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами. Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки.
4. Измерения сопротивления изоляции аппаратов, вторичных цепей и электропроводки до 1кВ.
5. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (непосредственное измерение тока однофазного к.з. или измерение полного сопротивления петли фаза-нуль с последующим определением тока к.з.)
6. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.
7. Испытание устройств АВР.
8. Испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО)
9. Испытание силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ.
10. Измерения напряжения прикосновения и шага.
11. Испытание измерительных трансформаторов тока напряжением до 1 кВ.
12. Проверка устройств молниезащиты.
13. Проверка фазировки РУ напряжением до 1 кВ и их присоединений.
14. Испытание электродвигателей переменного тока напряжением до 1 кВ.

Свидетельство выдано на основании протокола № 41-ЭЛ от «10» ноября 2021г., комиссии, назначенной приказом руководителя Межрегионального технологического управления Ростехнадзора от 21.02.2020г. № ПР-100-53-О.

Срок действия Свидетельства установлен до «10» ноября 2024г.

Председатель комиссии
М.П.



Н.В. Телегин

ОБРАЗО